



Heating : Θερμική Απώλεια Χώρου (με αερισμό)
Cooling : Ψυκτικό Φορτίο Χώρου
ID χώρου : Κωδικός Αριθμός Χώρου

Heating : 1.23 kw
Cooling : 1.00 kw
ID χώρου : I4

Heating : 22.44 kw
Cooling : 20.15 kw
ID χώρου : I1

Heating : 4.62 kw
Cooling : 2.50 kw
ID χώρου : I2

Heating : 1.30 kw
Cooling : 1.05 kw
ID χώρου : I3

Εργοδότης		ΣΥΝΔΙΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ & ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΒΕΑΒΕΝΤΟΥ	
Έργο		ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ&ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΒΕΑΒΕΝΤΟΥ	
Τοποθεσία		ΒΕΑΒΕΝΤΟ, ΚΟΖΑΝΗΣ	
Μελέτητής		ΜΕΛΛΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ	
Θέμα σχεδίου			Αριθμός σχεδίου
ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 1		ΗΜ-Κ01	
Κλίμακας	Ημερομηνία	Κωδικός μελέτης	
1/50	ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018	B01	
Σημειώσεις - υπογραφή			