

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Πρωτοβάθμιας Επιτροπή εξέτασης της αιτούμενης με την υπ' αριθμ. Α. Μ. 167 / 2021 μελέτη – κάτοψη πυρ/σίας και με την υπ' αριθμ. πρωτ. 1031 Φ 700.16 / 14-04-2021 αίτηση του κ. Γεωργίου Κουκουλιού (Εξουσιοδοτημένου Εκπροσώπου), απόκλισης που αφορά το Δημοτικό Σχολείο Βελβεντού, που βρίσκεται στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως 1, της Δ.Κ. Βελβεντού, του Δ. Κοζάνης, ιδιοκτησίας Δήμου Βελβεντού. Κοζάνη σήμερα την 7^η του μηνός Μαΐου, του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή, η υπογεγραμμένη επιτροπή, που συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 1148 Φ.700.16 / 26-04-2021 Απόφαση Π.Υ. Κοζάνης και αποτελείται από τους:

- α. Επιπυραγό (14921) Νικόλαο Πιπλή του Λεωνίδα,
- β. Πυρονόμο (12451) Παπαδημητρίου Νικολάου του Σπυρίδωνα,
- γ. Πυρονόμο (12444) Κουκόλη Χρήστου του Ιωάννη,

μετέβηκε στο ανωτέρω Εκπαιδευτήριο περί ώρα 10:00 π.μ., για να εξετάσει και αποφανθεί σχετικά με τις παρακάτω αναφερόμενες αποκλίσεις:

Στο Δημοτικό Σχολείο Βελβεντού, που βρίσκεται στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως 1, της Δ.Κ. Βελβεντού, του Δ. Κοζάνης, ιδιοκτησίας Δήμου Βελβεντού, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.3.2 της Πυροσβεστικής Διάταξης 16/2015 (ΦΕΚ 2326 τ. Β' /29-10-2015) «Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας εκπαιδευτηρίων» εφόσον επιβάλλονται δύο (2) ή περισσότερες τελικές έξοδοι, τα πλησιέστερα άκρα τους πρέπει να απέχουν τουλάχιστον το 1/3 της μέγιστης διαγώνιας διάστασης (D) του χώρου ή του κτιρίου που εξυπηρετούν καθώς και με τη παρ.4, η απόσταση της πραγματικής απροστάτευτης όδευσης διαφυγής, αναφέρεται συνήθως σε οριζόντια διαδρομή. Όταν στην όδευση περιλαμβάνεται απροστάτευτη κατακόρυφη όδευση, προστίθεται το μήκος του κλιμακοστασίου επαυξημένο κατά 50%.

Στην περίπτωση του Εκπαιδευτηρίου τα πλησιέστερα άκρα των τελικών εξόδων δεν απέχουν τουλάχιστον το 1/3 της μέγιστης διαγώνιας διάστασης (D) του χώρου και η απόσταση της πραγματικής απροστάτευτης όδευσης διαφυγής, δεν βρίσκεται σε οριζόντια διαδρομή.

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ.Β2 της Πυροσβεστικής Διάταξης 16/2015, εφόσον όλες οι κατακόρυφες οδεύσεις διαφυγής είναι πυροπροστατευμένες με αυτοκλειόμενες πυράντοχες πόρτες, ο όροφος ή το επίπεδο με το μεγαλύτερο θεωρητικό πληθυσμό, καθορίζει την παροχή των οδεύσεων διαφυγής, ανεξαρτήτως αριθμού ορόφων ή επιπέδων. Το ελάχιστο πλάτος των οδεύσεων διαφυγής και των θυρών αυτών ορίζεται σε 0,90 μ. Κατ' εξαίρεση, το ελάχιστο πλάτος κάθε θύρας αιθουσών διδασκαλίας, γραφείων και εργαστηρίων με θεωρητικό πληθυσμό μέχρι 50 άτομα επιτρέπεται να είναι 0,70 μ. Το πλάτος της όδευσης διαφυγής δεν πρέπει να μειώνεται στην πορεία προς την τελική έξοδο.

Στην περίπτωση του Εκπαιδευτηρίου το κτήριο δεν πληροί το απαιτούμενο πλάτος όδευσης διαφυγής.

Ζητείται απόκλιση ως προς τα ανωτέρω.

Η επιτροπή αφού εξέτασε λεπτομερώς τις προαναφερόμενες αποκλίσεις και αφού έλαβε υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 10 παραγρ. 2 της 16/2015 Πυροσβεστικής Διάταξης, την καλυμμένη επιφάνεια, την διαρρύθμιση των χώρων του Εκπαιδευτηρίου, τις εγκαταστάσεις αυτού, την δομή του κτιρίου, το χρόνο ανέγερσης αυτού καθώς και τις σχετικές διαταγές του Α.Π.Σ. που αφορούν τις αποκλίσεις.

Αποφαινεται

1. **Εγκρίνει** τις αιτούμενες αποκλίσεις όσον αφορά τα πλησιέστερα άκρα των τελικών εξόδων και για την απόσταση της πραγματικής απροστάτευτης όδευσης διαφυγής, διότι φρονεί ότι η κατασκευή τους δεν δύναται να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Πυροσβεστική Διάταξη 16/2015 παρ.4 και προτείνει τα εξής:
 - α) να τοποθετηθεί αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης που θα καλύπτει όλους τους χώρους κύριας και βοηθητικής χρήσης.
 - β) να τοποθετηθούν επιπλέον εννέα (9) πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως, έξι (6) kg κατανεμημένοι τρεις (3) ανά επίπεδο.
2. Αφού συντάχθηκε το παρών πρακτικό σε τέσσερα (4) αντίγραφα υπογράφεται ως εξής:

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



Νικόλαος Λεων. Πιπλής
Επιπυραγός

ΤΑ ΜΕΛΗ



Παπαδημητρίου Νικόλαος
Πυρονόμος



Κουκόλης Χρήστος
Πυρονόμος

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΚΟΖΑΝΗ 17.5.2021
Ο Διοικητής



Γεώργιος Νικ. Μπάτζος
Αντιπύραρχος